

## رعایت الزامات ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان

- ۱- نصب بخاری در ساختمان هایی که دارای سیستم مرکزی (موتور خانه و پکیج) هستند، ممنوع می باشد منظور (بخاری اضطراری )
- ۲- در فضاهایی که امکان نصب دریچه باز ثابت برای تامین هوا وجود نداشته باشد نصب بخاری ممنوع است.
- ۳- ترتیب کنتور ها و نصب پلاک واحد مربوطه روی هر کلکتور بایستی نصب گردد.
- ۴- عایق کاری لوله کشی روکار بایستی شامل رنگ آستری از نوع ضد زنگ و دو لایه رویه از نوع رنگ روغنی باشد.
- ۵- عایق کاری لوله کشی توکار در دولایه انجام می شود، لایه اول که نوار زیر نامیده می شود شامل پرایمر و نوار پلاستیکی چسب دار سیاه رنگ می باشد و لایه دوم شامل نوار پلاستیکی چسب دار سفید رنگی است که به عنوان محافظ بر روی نوار اولیه پیچیده می شود.
- ۶- حداقل عمق دفن برای لوله های مدفون در حیاط و محوطه باز بایستی حداقل به اندازه قطر لوله بعلاوه ۵۰ سانتی متر و عرض کانال به اندازه قطر لوله بعلاوه ۴۰ سانتی متر می باشد.
- تبصره: زیر لوله باید حداقل به ضخامت ۱۰ سانتی متر خاک نرم پر شده و پس از نصب لوله تا ارتفاع ۱۵ سانتی متر بالاتر از روی لوله خاک نرم ریخته شود و روی خاک نرم باید یک ردیف موزاییک قرار داده و سپس باید روی آن ۱۰ سانتی متر خاک معمولی پر شده و پس از نصب نوار اخطار تا سطح زمین با خاک معمولی پر و کف سازی شود.
- ۷- در ساختمان های بالاتر از ۲ تا ۱۰ واحدی (مسکونی) بایستی از پکیج احتراق باز (معمولی) با تامین هوای احتراق و یا پکیج با محفظه احتراق بسته استفاده گردد، ولی در ساختمان های ۱۰ تا ۳۰ واحد الزام به نصب پکیج محفظه احتراق بسته می باشد.